

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ачинску и Ачинскому району  
 662155, г. Ачинск, Красноярского края, 4 микрорайон Привокзального района, 15  
 т. 5-03-49, факс 3-89-40 E-mail: [ogps5gpn@mchskrsk.ru](mailto:ogps5gpn@mchskrsk.ru)

Предписания № 96/1/1  
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад комбинированного вида №2»  
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВРиО главного государственного инспектора г.Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору С.В. Пеньковского от 03.07.2017 №96, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11.00 часов до 12.00 часов 10 июля 2017 года и с 14.00 часов до 15.00 часов 11 июля 2017 года государственным инспектором г.Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Михайловым Д.А., совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» Поповой Ириной Анатольевной, проведена внеплановая выездная проверка МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2», юридический адрес: г.Ачинск, 3-й микрорайон Привокзального района, стр.18А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
96/1/1	Выход на кровлю не оборудован наружной пожарной лестницей.	<p>п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>п.8.3* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>Для зданий высотой 10 м и более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.</p>	01.07.2018г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций,

должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г.Ачинска и Ачинского района  
по пожарному надзору  
Михайлов Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» июля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад комбинированного вида №2»  
Попова Ирина Анатольевна  
«11» июля 2017 г.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19

